ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- RU.АЯ51.В.00606/26

Серия RU № 0582821

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА".
Место нахождения: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51 от 09.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbcsk@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ».**
Место нахождения (адрес юридического лица): 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1. Адрес места осуществления деятельности: 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1.
Основной государственный регистрационный номер: 1040700151887.
Номер телефона+78663175289. Адрес электронной почты: info@kzktm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ».**
Место нахождения (адрес юридического лица): 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1.
Адрес места осуществления деятельности: 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 до 300мм2 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе огнестойкие, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ, марок: ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-FRLS.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-003-0116894924-2016 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования "

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № С290-2026, № С291-2026 от 19.10.2026, выданных Испытательным центром кабельной продукции Акционерного общества «Москабельмет» (АО «МКМ»), уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.22КБ07.
Акта анализа состояния производства № 698 от 18.09.2026, проведенного экспертом ОС ООО «КБЦСК», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10 АЯ51), Кардановой А.А.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте. Срок службы кабелей, условия транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указаны в технических условиях и в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания. Сведения о дате изготовления образцов: 08.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.10.2026 **ПО** 21.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Карданова Таисия Жилябиевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Мамбетов Алим Артурович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.