



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00561/24

Серия **RU** № **0540431**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru . Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года .

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкарская, 361041, ГОРОД ПРОХЛАДНЫЙ, УЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ, 1, основной государственный регистрационный номер: 1040700151887, номер телефона: +78663175289, адрес электронной почты: info@kzktm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкарская, 361041, ГОРОД ПРОХЛАДНЫЙ, УЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ, 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые в холодостойком исполнении, с медными и алюминиевыми жилами, с числом жил от 1 до 5 номинальным сечением жил от 1,5 до 300 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, или из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности в том числе бронированные, огнестойкие, марок: ВВГнг(A)-LS-ХЛ, АВВГнг(A)-LS-ХЛ, ВБШвнг(A)-LS-ХЛ*, АВБШвнг(A)-LS-ХЛ, ВВГнг(A)-FRLSXЛ, ВБШвнг(A)-FRLSXЛ
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-004-11809615-2013 "Кабели силовые в холодостойком исполнении".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С248-2024, С249-2024, С250-2024 от 08.08.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.22КБ07. Акта анализа состояния производства № 240618-ЗААСП от 21.06.2024 года, выданного ОС ООО "Регионтест", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, подписанного экспертом (экспертом-аудитором) Боруновым Юрием Валерьевичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке, и/или в товаросопроводительной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 06.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.08.2024 **ПО** 11.08.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Калугин Сергей Борисович

(Ф.И.О.)